



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00635

(номер сертификата соответствия)

Индивидуальный предприниматель Рубанов Анатолий Николаевич. Место нахождения: 410010, Российская Федерация, город Саратов, улица Жуковского, дом 23а, квартира 58, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, город Саратов, ул. Кооперативная, д 100/2, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 320645100034992, номер телефона: +7-902-046-36-23, адрес электронной почты: info@ru-plant.ru

Индивидуальный предприниматель Рубанов Анатолий Николаевич. Место нахождения: 410010, Российская Федерация, город Саратов, улица Жуковского, дом 23а, квартира 58, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, город Саратов, ул. Кооперативная, д 100/2, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 320645100034992, номер телефона: +7-902-046-36-23, адрес электронной почты: info@ru-plant.ru

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 25, этаж/пом. 2/4/1 ком./офис 6(о)/161, e-mail: sdspsi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.04.2023 по 24.04.2026

Гибкие отделочные материалы: гибкий кирпич, гибкая доска, гибкий каменный скот, гибкий ригель, гибкие каменные обои, гибкий травертин.
Выпускаемые по ТУ 22.23.19-001-0188509402-2021. Серийный выпуск.

код ОКПД2
23.99.19.190

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11); группа токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.13); группа распространению пламени - П111 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97

код ТН ВЭД

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ635-04/2023 от 25.04.2023 г. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.002 выдан 01.05.2021.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин